

Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls"
sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu
"330/110kV gaisvadu līniju trašu attīrīšana no apauguma no 2024. gada līdz 2026. gadam"
 (ID Nr. AST2023/165)

Apspriedes ziņojums

1. Apspriedes norise:

1.1. Izsludināta Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā 25.01.2024. Paziņojums par apspriedi.

1.2. Termiņš, līdz kuram var sniegt komentārus: 09.02.2024.

2. Apspriedes dalībnieki:

3. Komentāri par iepirkuma dokumentāciju no apspriedes dalībnieka un AS "Augstsprieguma tīkls" secinājumi:

Nr.p.k.	Nolikuma punkta Nr./ pielikuma Nr.	Apspriedes dalībnieka sniegtie priekšlikumi / ierosinājumi / komentāri	Ņemts vērā	AS "Augstsprieguma tīkls" secinājumi
1.	Nolikums. Punkts 7.4.	<p>Mainīt: Kandidātam ir pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā inženiertīklu trašu tīrīšanas darbos vai līdzvērtīgos darbos vismaz 3 (trīs) izpildīti līgumi, katrs vismaz 50 000,00 EUR (piecdesmit tūkstoši euro, 00 centi) vērtībā.</p> <p>Komentārs: Vērtējot potenciāli noslēdzamos sadarbības līgumus naudas izteiksmē, uz visu tā darbības termiņu, pretendents ir jābūt atbilstošai pozitīvai pieredzei. Šis apstāklis arī izslēgs pretendentu iespējamus riskus, saistībā ar apgrozāmo līdzekļu nepietiekamību.</p> <p>Papildināt: Kandidātam ir pieredze augsnes attīrīšanā no apauguma izmantojot traktortehniku, kas aprīkota ar augsnes</p>	Nē	Nolikuma 7.4. punktā prasītā pieredze "Kandidātam ir pieredze pēdējo 5 (piecu) gadu laikā inženiertīklu trašu tīrīšanas darbos vai līdzvērtīgos darbos vismaz 1 izpildīts līgums vismaz 10 000 EUR vērtībā.

Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)

		<p>mulčēšanas un rekultivācijas frēzēšanas agregātiem.</p> <p>Komentārs: Pretendentam, kuram nav pieredzes augsnes attīrīšanā no apauguma izmantojot traktortehniku, nav un nebūs iespējams nodrošināt kvalitātes prasībām un veicamo darbu apjomiem atbilstošu pasūtījumu izpildi.</p>	<p><i>Par līdzvērtīgiem darbiem tiek uzskatīti – krūmu/koku zāģēšana ar krūmgriežiem/motorzāģiem, veicot darbus galvenā cirtē, kopšanas cirtē, sanitārā cirtēs, rekonstruktīvā cirtē, atmežošanas cirtē, ainavu cirtē."</i> nodrošina plašāku konkurenci un iespēju Pasūtītājam iegūt saimnieciski izdevīgu piedāvājumu.</p> <p>Pasūtītāja ieskatā kvalifikācijas prasību paaugstināšana (paaugstinot iepriekš izpildītā līguma vērtību vai saistot iepriekšējo pieredzi ar specifiskas traktortehnikas izmantošanu) pati par sevi negarantē līguma izpildi atbilstošā kvalitātē.</p> <p>Iesniedzot pieteikumu, pretendents apliecina, ka tam ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, personāls, finanšu resursi, iekārtas un cita fiziska infrastruktūra un resursi, kas nepieciešama potenciālā līgumu saistību izpildei.</p>
--	--	--	---

2.	Nolikums. Punkts 14.1.	<p>Mainīt: Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši <i>euro</i>, 00 centi) apmērā.</p> <p>Komentārs: Piedāvājuma nodrošinājums 1 000,00 (viens tūkstotis <i>euro</i>, 00 centi) EUR apmērā nav potenciālo pretendentu disciplinējoša summa.</p>	Nē	Ņemot vērā SPSIL 27. panta otro daļu un mazākās Iepirkuma daļas paredzamo gada līgumcenu, Pasūtītājs ir noteicis samērīgu piedāvājuma nodrošinājuma apmēru 1 000,00 EUR. Lai neradītu papildu administratīvo slogu un izmaksas, piedāvājuma nodrošinājuma apmērs nav atkarīgs no tā, vai piedāvājums tiek iesniegts par vienu vai vairākām, vai visām Iepirkuma daļām.
3.	Nolikums. Punkts 18.	<p>Mainīt: Piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības pretendentam, ja arī piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens pretendents.</p> <p>Komentārs: Šis apstākļi norāda uz reālo interesentu un darbu veicēju esamību tautsaimniecībā.</p>	Nē	<p>Saskaņā ar Nolikuma 10.12. punktu, <i>ja pieteikumu ir iesniedzis tikai viens kandidāts, Komisija var:</i></p> <p><i>10.12.1. pieņemt lēmumu pārtraukt Iepirkumu saskaņā ar SPSIL 47. panta 14. daļas 1. punktu;</i></p> <p><i>10.12.2. nepieņemt lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, ņemot vērā to, ka Pasūtītājs pirms Iepirkuma izsludināšanas ir rīkojis SPSIL 22. panta 2.¹ daļas prasībām atbilstošu apspriedi ar piegādātājiem.</i></p> <p>Nolikuma 18.2.2. punkts paredz Komisijas tiesības (nevis pienākumu) pārtraukt Iepirkumu, ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens pretendents.</p> <p>Pasūtītājs rīkosies normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ņemot vērā Pasūtītāja ekonomiskās intereses un konkrētos apstākļus.</p>

4.	Nolikums. Punkts 19.6.	<p>Mainīt: Pretendentam līgums ir jāparaksta 5 (piecu) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs to ir nosūtījis pretendentam parakstīšanai.</p> <p>Komentārs: 5 (piecas) dienas ir pilnībā pietiekams laiks līguma parakstīšanai, vērtējot, ka darbiem ir izteikti sezonāls raksturs.</p>	Nē	Nolikuma 19.6. punktā ir noteikts maksimālais termiņš līguma parakstīšanai. Atbilstošos apstākļos līgums var tikt parakstīts arī īsākā termiņā.
5.	Nolikums. Punkts 23. 7.pielikums "Tehniskā specifikācija". Punkts 12.	<p>Papildināt: ...un apauguma sakņu sistēmas mehānisku saraušanu ne mazāk kā 15 (piecpadsmīt) cm augsnes dziļumā.</p> <p>Komentārs: Neiegremdējot augsnes mulčēšanas un rekultivācijas frēzēšanas agregātu vismaz 15 (piecpadsmīt) cm augsnes dziļumā, tehnoloģiski nav iespējams nodrošināt apauguma sakņu sistēmas mehānisku saraušanu.</p>	Nē	Dažādos apstākļos var būt nepieciešams atšķirīgs sakņu sistēmas saraušanas dziļums, tādēļ Pasūtītājs neizvirza konkrētu prasību par vismaz 15 cm dziļumu. Saskaņā ar Nolikuma 7. pielikuma "Tehniskā specifikācija" 11. punktu pirms Darbu uzsākšanas objektā Uzņēmējs ar AS "Augstsprieguma tīkls" Līniju dienesta attiecīgā iecirkņu vadītāju saskaņo pielietojamā Darbu izpildes tehnoloģiju konkrētajās vietās.
6.	Līgums. Punkts 4.7.	Tā kā ieguldītais līdzekļu resurss darba procesā ir ļoti liels, lūdzam rast iespēju maksājumu veikšanu noteikt 20 dienu laikā, ātrākai naudas aprītei.	Nē	Maksājumu termiņš 30 dienas ir paredzēts saskaņā ar Pasūtītāja uzņēmumā noteikto ikmēneša naudas plūsmas regulējumu par sniegtajiem un saņemtajiem pakalpojumiem.

7.	Bez līguma punkta	Pēc Pieņemšanas –nodošanas akta sagatavošanas un abpusējas parakstīšanas, līdz šim bija jāsagatavo arī papildus tā saucamais "Naudas akts". Birokrātijas samazināšanai, ātrākai dokumentācijas noformēšanai un naudas aprītei, vēlamies ierosināt, apsvērt iespēju pieņemšanas-nodošanas aktu un "naudas aktu" apvienot vienā dokumentā.	Nē	Pieņemšanas – nodošanas akti tiek sagatavoti par katru objektu, norādot izpildītos elektropārvades līniju posmus, darbu izpildes tehnoloģiju un apjomus. Mēneša sākumā tiek iesniegts rēķins par iepriekšējo mēnesi, kuram tiek pievienots kopējs darbu pieņemšanas – nodošanas akts (Forma 2) par visiem iepriekšējā mēnesī izpildītajiem darbiem, norādot darbu apjomus un izmaksas. Līdz ar to minētajiem aktiem ir atšķirīga funkcija un saturs, tādēļ tos nav paredzēts apvienot.
----	-------------------	--	----	---

Piegādātāja jautājumi apspriedes laikā:

Nr.p.k.	Nolikuma punkts	Apspriedes dalībnieka sniegtie priekšlikumi / ierosinājumi / komentāri	Ņemts vērā	AS "Augstsprieguma tīkls" atbilde
1.	Nolikums. Punkts 2.10.	Paredzamā līgumcena 3 (trīs) gadu periodam ir 1 500 000 EUR (viens miljons pieci simti tūkstoši euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Jautājums Nr.1. 2025.gada maksimālais darbu apjoms ir minēts 700 ha un 2026.gada maksimālais darbu apjoms ir minēts 700 ha. Summējot 2024.gada noteikto darbu apjomu un teorētiski iespējamo maksimālo 2025.un 2026.gados minēto darbu apjomu kopsummu, paredzamā līgumcena 3 (trīs) gadu periodam 1 500 000 EUR (viens miljons pieci simti tūkstoši euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa apmērā nav pat teorētiski pietiekama	Jā	Nolikumam pievienotajā 7.pielikumā "Tehniskā specifikācija" un 9.pielikumā "Finanšu piedāvājums" ir norādīti orientējošie trašu tīrīšanas apjomi 2025. un 2026.gadam. Pasūtītājs nav paredzējis visās Iepirkuma daļās darbus veikt maksimālajā apjomā, bet ir norādījis apjomu diapazonu. Trašu tīrīšanas apjomi tiks izvērtēti pēc līniju periodisko apskašu rezultātiem, ņemot vērā arī darbu veikšanas saimniecisko izdevīgumu.

Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)

		attiecīgo darbu apmaksai pakalpojumu sniedzējam. <u>Kāpēc tiek minēti šādi kopējo maksimālo darbu apjomi?</u>		
2.	Nolikums. Punkts 11.2.	Uzaicinājumā iesniegt sākotnējos piedāvājumus pasūtītājs ietver Noteikumu 81.punktā noteikto informāciju. <u>Jautājums Nr.2. Par kādiem Noteikumiem ir domāts?</u> <u>Jautājums Nr.3. Ko nosaka šo Noteikumu 81.punkts?</u>	Jā	Nolikuma 1.1.11. punktā ir minēts, ka Noteikumi ir Ministru kabineta 28.03.2017. noteikumi Nr. 187 " Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība ". Noteikumu 81. punkts nosaka, kādu informāciju Pasūtītājs ietver uzaicinājumā iesniegt sākotnējos piedāvājumus .

4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja AS "Augstsprieguma tīkls" galvenie secinājumi un vērtējums par apspriedes laikā saņemtajiem piegādātāja komentāriem un iespējamo konkurenci attiecīgajā iepirkumā:
- 4.1. Ieinteresētā piegādātāja priekšlikumi nav ņemami vērā, jo priekšlikumu pieņemšanas gadījumā ir konkurences samazināšanās riski;
- 4.2. Līguma projekta Pasūtītāja pienākumi un tiesības neradītu konkurences samazināšanās riskus. Vienlaikus secināms, ka viena pieteikuma gadījumā būs iespēja iepirkuma procedūru turpināt saskaņā ar [Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma](#) 22. panta 2¹. daļā noteikto.

Izraksts pareizs

AS "Augstsprieguma tīkls"

Iepirkumu daļa

Iepirkumu speciālists Ilvars Velbergs

2024. gada 27. februāris

Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)