MARKA	KOP. DAUDZUMS m2	GRĪDAS VAI PĀRSEGUMA FRAGMENTS	MATERIĀLI	UGUNSREAKCIJAS KLASE	KĀRTAS BIEZUMS, mm
G04	65 m2 Telpas: 04		Dubultā grīda virs tehniskās pagrīdes (vadības telpa) 1. Kalcija sulfāta ar sintētisko šķiedru pildījumu saliekamās grīdas plāksnes, 600x600mm, b=38mm, ar antistatisku pārklājumu, plākšņu apakšā b=0,5mm cinkota tērauda loksne 2. Dubultās grīdas balsti un sijas 3. Grīdas tips G01 Piezīmes: 1. Dubultās grīdas detalizāciju un precīzu specifikāciju izstrādā un piegādā dubultās grīdas piegādātājs. 2. Principiālais plātņu izkārtojums plānā dots lapā AR-24 3. Sadales skapju balsta rāmjus apstrādāt ugunsnoturībai min R45	- A1FL A1	 38 -
G05	26 m2 Telpas: 02		Grīda uz grunts Siltumcaurlaidība U=0,34W/m²K (pēc normatīva max U=0,35 x k=0,51W/m²K) 1. Betona grīda, armēta ar sietu Ø6 100x100mm, virskārta apstrādāta aizsardzībai pret nodilumu un putekļiem, epoksīda pārklājums ar kvarca smiltīm 2. Siltumizolācija - ekstrudētais putupolistirēns, λ=0,037 W/mK 3. Betona grīdas plātne stiegrota ar konstruktīvo sietu (skatīt BK daļu) 4. Šķembas (skatīt BK daļu) 5. Uzbērta grunts ~835mm 6. Grīdas tips G01	- A1 F A1	 65 50 115
G06	252 m2 Telpas: 01, 03		Grīda uz grunts Siltumcaurlaidība U=0,48W/m²K (pēc normatīva max U=0,35 x k=0,51W/m²K) 1. Betona grīda, armēta ar sietu Ø4100x100mm, virskārta apstrādāta aizsardzībai pret nodilumu un putekļiem, epoksīda pārklājums ar kvarca smiltīm 2. Betona grīdas plātne stiegrota ar konstruktīvo sietu (skatīt BK daļu) 3. Šķembas (skatīt BK daļu) 4. Uzbērta grunts ~835mm 5. Grīdas tips G01 Piezīmes: 1. Skatīt virsbetona virsmas kritumus plānos	- A1 A1	 20-100 20-100
G07	92 m2 Telpas: 02		Betona pārsegums virs tehniskās pagrīdes (GIS telpa) 1. Betona plātne (skatīt BK daļu), virskārta apstrādāta aizsardzībai pret nodilumu un putekļiem, epoksīda pārklājums ar kvarca smiltīm	A1FL	250 250

PIEZĪMES: 1. Grīdu kopējais daudzums dots ar 5% rezervi.
2. Lapu skatīt kopā ar grīdu tipu plānu lapām.

Izmaiņas	Datums	Izmaiņu apraksts	Uzvārds	Paraksts

Ēku, zemes īpašnieks: AS "Latvenergo" Elektroiekārtu īpašnieks: AS "Latvijas elektriskie tīkli" Būves lietotājs un būvniecības ierosinātājs: AS "Augstsprieguma tīkls" Atbildīgais projektētājs: SIA "INŽENIERIJA"		Būvobjekta nosaukums, adrese: **110 kV transformatoru apakšstacijas "Šķirotava" pārbūve, Lokomotīves iela 66, Rīga (kad.Nr.01000782059).** Sadaļas nosaukums: Arhitektūras risinājumi	Pasūtījuma Nr. 5/2019 Arhīva Nr. 5/2019/BP Mērogs: M1:10 Izmērs: A3 STADIJA MARKA LAPA LAPAS BP AR 17 -
Būvpr.v.			
Būvpr.d.v.	I. Vītola	22.07.2020.	
Izstrādāja	G.Barons	22.07.2020.	
Izstrādāja			
		Rasējuma nosaukums: **Grīdu specifikācija**	SIA "INŽENIERIJA" būvkom. reģ. Nr. 2638-R

Šis rasējums un tā autortiesības pieder SIA "Inženierija". Šo rasējumu nedrīkst kopēt vai nodot trešajai personai bez SIA "Inženierija" piekrišanas.