MARKA	KOP. DAUDZUMS m2	GRĪDAS VAI PĀRSEGUMA FRAGMENTS	MATERIĀLI	UGUNSREAKCIJAS KLASE	KĀRTAS BIEZUMS, mm
G08	30 m2 Telpas: 01, 03		**Grīda uz grunts** Siltumcaurlaidība U=2,6W/m²K (telpā pieļaujama negatīva temp.) 1. Slīpumu veidojoša betona grīda, armēta ar sietu Ø4100x100mm, virskārta apstrādāta aizsardzībai pret nodilumu un putekļiem, slīpēts betons ar virsmas cietinātāju, piemēram MasterTop 100 Grīdas kritumus, virzienus un augstuma atzīmes skatīt grīdu plānu lapās 2. Režģogs ar sabiezinājumu 400mm(skatīt BK daļu), 3. Smalkgraudains betons C8/10 (skatīt BK daļu) 4. Bitumena/gumijas hidroizolācija "KOSTER KSK SY 15" (skatīt BK daļu) 5. Smalkgraudains betons C8/10 (skatīt BK daļu) 6. Blietēta grunts ar virskārtā ieblietētām šķembām (frakcija 20-40) (skatīt BK daļu)	- A1FL A1 A1 - A1 -	20-100 20-100
G09	Transformat.bedres 30 m2 Telpas: 01, 03		**Dubultā grīda virs transformatoru ekļas uztveršanas bedrēm** 1. Meiser Stephuit FH tērauda loksnes(kasetes) 2. Tērauda profili pie betona sienas 80x80mx6m Piezīmes: 1. Dubultās grīdas detalizāciju un precīzu specifikāciju izstrādā un piegādā dubultās grīdas piegādātājs. 2. Principiālais plātņu izkārtojums plānā dots lapā AR-25 3. Dubultās grīdas metāla nosegplāksnes pievienot pie zemējuma kontūra izmantojot lokanus vara vadus ar melnu izolāciju S=16mm^2	A1FL A1	40-50 80 40-50

PIEZĪMES: 1. Grīdu kopējais daudzums dots ar 5% rezervi.
2. Lapu skatīt kopā ar grīdu tipu plānu lapām.

Izmaiņas	Datums	Izmaiņu apraksts	Uzvārds	Paraksts

Ēku, zemes īpašnieks: AS "Latvenergo" Elektroiekārtu īpašnieks: AS "Latvijas elektriskie tīkli" Būves lietotājs un būvniecības ierosinātājs: AS "Augstsprieguma tīkls" Atbildīgais projektētājs: SIA "INŽENIERIJA"			
Būvpr.v.			
Būvpr.d.v.	I. Vītola		22.07.2020.
Izstrādāja	G.Barons		22.07.2020.
Izstrādāja			

Būvobjekta nosaukums, adrese: **110 kV transformatoru apakšstacijas "Šķirotava" pārbūve,** **Lokomotīves iela 66, Rīga (kad.Nr.01000782059).**	Pasūtījuma Nr.	5/2019	
	Arhīva Nr.	5/2019/BP	
	Mērogs: M1:10	Izmērs:	A3
Sadaļas nosaukums: Arhitektūras risinājumi	STADIJA	MARKA	LAPA / LAPAS
	BP	AR	18 / -
Rasējuma nosaukums: **Grīdu specifikācija**	SIA "INŽENIERIJA" būvkom. reģ. Nr. 2638-R		

Šis rasējums un tā autortiesības pieder SIA "Inženierija". Šo rasējumu nedrīkst kopēt vai nodot trešajai personai bez SIA "Inženierija" piekrišanas.