

30.08.2018. Nr. 500300/2.5/2018/3289
Uz Nr.

Sarunu procedūras pretendentiem

Par sarunu procedūru Nr. AST2018/59 "Apakšstacijas Nr. 35 "Daugavpils A" un 110 kV gaisvadu līnijas LNr. 134/135 demontāža"

Sniedzam atbildes uz saņemtajiem jautājumiem par sarunu procedūru Nr. AST2018/59 "Apakšstacijas Nr. 35 "Daugavpils A" un 110 kV gaisvadu līnijas LNr. 134/135 demontāža".

1. Vai ir pieejams apakšstacijas vadības ēkas plāns ar esošo iekārtu izvietojumu?

Atbilde: Apakšstacijas vadības ēkas plāns nav pieejams. Papildus sniedzam apakšstacijas Nr. 35 "Daugavpils A" teritorijas plānu, kas pievienots pielikumā. Vadības ēkā jādemontē 4 rindās izvietoti 17 gab. RAA paneļi, akumulatoru baterija. Pēc demontāžas jāparedz grīdā tukšo vietu noseģšana ar mitrumizturīga saplākšņa plāksnēm.

2. Vai vadības ēkā ir jā saglabā apgaismojums un elektroinstalācija? No kurienes paredzēts nodrošināt elektroenerģijas pieslēgumu pēc demontāžas darbu pabeigšanas?

Atbilde: Esošā elektroinstalācija vadības ēkā jā saglabā. Jā nomarkē no pašpatēriņa sadalnes atvienotos kabelus - apgaismojums, apsilde, rozetes.

3. Vai jā paredz apakšstacijas teritorijā esošo asfaltēto ceļu demontāža?

Atbilde: Ceļu demontāža apakšstacijā nav jā paredz un jā veic.

4. Ņemot vērā, ka demontāžas darbiem nepieciešams izstrādāt būvprojektu minimālā sastāvā un demontāžas darbu veikšana paredzēta mēnešos, kad ir risks zemes sasalumam (rada sarežģījumus pamatu demontāžas un labiekārtošanas darbiem), vai ir iespējams pagarināt līguma izpildes termiņu līdz 2019. gada 30. maijam?

Atbilde: Visiem darbiem ir jā būs pabeigti līdz sarunu procedūras nolikumā paredzētajam termiņam **2018. gada 28. decembrim**.

Pasūtītājs organizē objekta apskati 2018. gada 4. septembrī plkst. 11.00. Pretendentam jā piesakās uz objekta apskati ne vēlāk kā līdz 2018. gada 3.

septembrim. Pieteikumā jānorāda pretendenta pārstāvju vārds, uzvārds un personas kods. Ja neviens pretendents nebūs pieteicies, objekta apskate netiks rīkota.

Pielikumā:

1. Apakšstacijas Nr. 35 "Daugavpils A" teritorijas plāns – 2 lpp.

Valdes loceklis

Mārcis Kauliņš

Velbergs 67725234