

04.09.2018. Nr. 500300/2.5/2018/3323

Sarunu procedūras pretendentiem

Par sarunu procedūru Nr.AST2018/45 "110/10 kV apakšstacijas "Jāņciems" 110 kV sadales ietaises pārbūve" - atbilde uz pretendenta jautājumu

L. cien. dāmas/ a. god. kungi!

Ar šo vēstuli sniedzam atbildi uz pretendenta jautājumu par sarunu procedūru.

Šis pielikums ir sarunu procedūras Nr.AST2018/45 nolikuma sastāvdaļa.

Jautājums: Cenu saraksta 13.7.pozīcijas izpildei ir nepieciešams veikt jaunā transformatora T Nr.2 demontāžu konservācijas laukumā, transformatora un eļļas transportēšanu uz apakšstaciju. Vai Uzņēmējam šīs pozīcijas darbu izpildei ir nepieciešams paredzēt izdevumus par transformatora ražotāja pārstāvja uzraudzību darbu veikšanas laikā? Ja tā ir, lūdzu, informēt par uzraudzības izmaksu izcenojumiem.

Atbilde: Transformatora ražotāja uzraudzības izmaksas pretendents nav jāparedz, AS "Augstsprieguma tīkls" nodrošinās transformatora ražotāja rūpnīcas uzrauga klātbūtni.

Ar cieņu

Valdes loceklis

Mārcis Kauliņš

Aivis Kapče 67725552