

16.01.2019. Nr. 2.5/2019/178  
Uz Nr.

## Sarunu procedūras pretendentiem

Par sarunu procedūru Nr. AST2018/114 "330/110 kV gaisvadu līniju uzturēšanas remontu darbi 2019. gadā"

Nosūtām atbildi uz saņemto jautājumu par sarunu procedūru Nr. AST2018/114 "330/110 kV gaisvadu līniju uzturēšanas remontu darbi 2019. gadā".

**Jautājums:** 3. iepirkuma daļa: Brocēnu un Grobiņas iecirkņos uzturēšanas un remontu darbi. 110 kV līnijai LNr. 155 balstiem Nr. 161A un 171 specifikācijā norādīts, ka statņa tips ir SK26.1-1.1 ir divķēžu, bet dabā šie abi balsti ir vienķēžu. Lūdzu precizēt balstu Nr. 161A un 171 norādīto specifikāciju un balstu tipus.

**Atbilde:** Apstiprinām, ka 110 kV līnijas LNr. 155 balstu Nr. 161A un 171 statņa tips ir SK26.1-1.1 vienķēžu. Atvainojamies par sarunu procedūras Nr. AST2018/114 "330/110 kV gaisvadu līniju uzturēšanas remontu darbi 2019. gadā" nolikuma 6. pielikumā "Darbu izpildes un tehniskie noteikumi" pieļauto neprecizitāti.

Valdes priekšsēdētājs

Varis Boks

Velbergs 67725234