

28.01.2019. Nr. 2.5/2019/327
Uz Nr.

Sarunu procedūras pretendentiem

Par sarunu procedūru Nr. AST2018/116 "110 kV kabeļu līnijas LNr. 210

"Torņakalns - Centrālā" caurlaides spēju palielināšana"

Nosūtām atbildes uz saņemtajiem jautājumiem par sarunu procedūru Nr. AST2018/116 "110 kV kabeļu līnijas LNr. 210 "Torņakalns - Centrālā" caurlaides spēju palielināšana".

1. Sarunu procedūras nolikuma punkts nosaka **3.1.13.Pretendenta vai piesaistīto apakšuzņēmēju rīcībā jābūt šādam personālam, apakšpunkts (b) nosaka - vismaz 2 (divi) darbu vadītāji, kuri atbilst šādām prasībām – 1) otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši darbības jomai (piemēram, inženierzinātnēs vai būvniecībā) un 2) pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze 110kV un/vai augstāka sprieguma elektropārvades objektu (skat. 2.piezīmi tabulas beigās) izbūves un vai pārbūves (rekonstrukcijas) būvdarbu vadīšanā, ne mazāk kā 2 (divi) izpildīti objekti (skat. 2. piezīmi tabulas beigās).**

Saskaņā ar LEEA Specializētā sertifikācijas centra, kurš ir Latvijā akreditēta sertifikācijas institūcija, prasībām, lai iegūtu sertifikātu Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana ar spriegumu virs 110kV, kas ir reglamentētā sfēra, ir nepieciešama **1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā un 5 gadi darba stāžs izvēlētajā sfērā un spriegumā** vai **2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā un 3 gadi darba stāžs izvēlētajā sfērā un spriegumā.**

Sarunu procedūras nolikumā prasītā pieredze 5.gadi, saskaņā ar LEEA prasībām, atbilst 1.līmeņa profesionālai augstākai izglītībai, līdz ar to nav saprotams kāpēc tiek prasīta 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība? Tā pat saskaņā ar Būvniecības likumu, Patstāvīgās prakses tiesības ir personām, kuras ieguvušas pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un saņēmusi būvprakses tiesības.

Tā pat, uz doto brīdi, ir izsludināta Sarunu procedūra par "Apakšstacijas Nr.30 Daugavpils 110kV sadalnes pārbūvi", kura pēc apjomu un izbūves sarežģītības ir līdzvērtīga iepriekš minētajam iepirkumam, un kurā saskaņā ar nolikumu ir nepieciešama augstākā izglītība nevis 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība. Līdz ar to uzskatam, kad Sarunu procedūras nolikuma 3.1.13.punkta (b) apakšpunktā minētā prasība pēc otrā līmeņa augstākās izglītības ir nesamērīga.

Atbilde: Norādām, ka noteiktās prasības kandidāta personālam nav saistītas ar sertifikācijas institūciju noteikto kārtību sertifikātu iegūšanai reglamentētajās profesijās, tāpat tās nav saistītas ar citos iepirkumos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

Paziņojam, ka Sarunu procedūras nolikuma 3.1.13. punkta (b) apakšpunkts ir grozīts un tiek izteikts šādā redakcijā:

"(b) vismaz 2 (divi) **darbu vadītāji**, kuri atbilst šādām prasībām:

- 1) otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši darbības jomai (piemēram, inženierzinātnēs vai būvniecībā);
- 2) elektrodrošības grupa, kāda ir nepieciešama profesionālo un amata pienākumu veikšanai elektroietaisēs un atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 08.10.2013. noteikumiem Nr.1041 "Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības" 14., 17. un 20. punkta prasībām vai apliecinājums, ka uz profesionālo un amata pienākumu izpildes sākumu elektroietaisēs **darbu vadītāji** būs ieguvuši atbilstošu elektrodrošības grupu. Gadījumā, ja **darbu vadītājam** profesionālo un amata pienākumu veikšanai nav jāatrodas darbā esošās elektroietaisēs, elektrodrošības grupa nav nepieciešama;
- 3) sertificēti izbūves darbu vadīšanā šī apakšpunkta 4. punktā minētajās jomās, viens darbu vadītājs var būt sertificēts vairākās šī apakšpunkta 4. punktā minētajās jomās;
- 4) pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze 110 kV un/vai augstāka sprieguma kabeļu elektropārvades objektu izbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) būvdarbu vadīšanā, vismaz 1 (viens) izpildīts objekts ar garumu ne mazāk par 1 (vienu) kilometru. Vismaz 2 (diviem) darbu vadītājiem jābūt pieredzei 110 kV un/vai augstāka sprieguma kabeļu elektropārvades līniju izbūves darbu vadīšanā, vismaz 1 (vienam) darbu vadītājam jābūt pieredzei elektronisko sakaru sistēmu un tīklu izbūves darbu vadīšanā;
- 5) darbu vadītāji var veikt arī projektu vadītāja pienākumus, ja atbilst gan (a), gan (b) apakšpunktos noteiktajām prasībām."

2. Sarunu procedūras nolikuma punkta 3.1.13. Pretendenta vai piesaistīto apakšuzņēmēju rīcībā jābūt šādam personālam, apakšpunkts (b) nosaka - vismaz 2 (divi) darbu vadītāji, kuri atbilst šādām prasībām – pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze 110kV un/vai augstāka sprieguma elektropārvades objektu (skat. 2.piezīmi tabulas beigās) izbūves un vai pārbūves (rekonstrukcijas) būvdarbu vadīšanā, ne mazāk kā 2 (divi) izpildīti objekti (skat. 2. piezīmi tabulas beigās) - 110kV un/vai augstāka sprieguma kabeļu elektropārvades līniju izbūves darbu vadīšanā un elektronisko sakaru sistēmu un tīklu izbūves darbu vadīšana.

2.piezīme skan sekojoši "Pasūtītājs par energoapgādes objektu uzskata 110kV vai augstāka sprieguma kabeļu elektropārvades līniju ar garumu ne mazāk par 2 (diviem) kilometriem izbūvi" . Vai darbu vadītājam, kuram ir sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu izbūves darbu vadīšanā ir nepieciešama pieredze kas norādīta otrajā piezīmē, kura nav saistīta ar telekomunikāciju tīklu izbūvi?

Atbilde: Sarunu procedūras nolikuma 3.1.13. punkta (b) apakšpunkts ir grozīts, noteiktās prasības darbu vadītājiem lūdzam skatīt atbildē uz 1. jautājumu.

3. Sarunu procedūras nolikuma 8. punkts nosaka ka Tehniskās specifikācijas, Cenu saraksts un Būvprojekts tiks nosūtīts Kandidātiem, kuru pieteikumi tiks atzīti par atbilstošiem atlases prasībām, un piedāvājuma iesniegšanas termiņš tiks noteikts ne mazāks kā 21 (divdesmit viena) diena no uzaicinājuma nosūtīšanas.

Ņemot vērā faktu, ka Sarunu procedūras 3.1.12. punkts nosaka, ka jāiesniedz informācija par Līgumā iesaistītajiem apakšuzņēmējiem, t.sk., materiālu piegādātāji, lūdzam atsūtīt 110kV kabeļa specifikāciju, lai varētu izvēlēties atbilstošu kabeļa piegādātāju.

Atbilde: 110 kV kabeļa Tehniskā specifikācija ir pievienota vēstules pielikumā.

4. Tehniskā uzdevuma 4.2.2.10.4.punkta apakšpunktā b) ir teikts kad Daugavas upes un Mazās Daugavas upes šķērsojumā esošo kabeļa caurule ir jādemontē, pārējos trases posmos cauruli nedemontēt. [nosaukums] veic pārrunas ar uzņēmumiem, kuriem ir liela pieredze gan horizontālās urbšanas darbos, gan esošo eļļas kabeļu un cauruļu demontāžā Eiropā un ārpus tās. Iepazīstoties ar Tehniskā uzdevuma noteikumiem, par caurules demontāžu, šie uzņēmumi uzskata, kad nav iespējams pilnīgi droši pilnībā veikt eļļas atsūkņēšanu un iztīrīšanu no caurules, lai to pēc tam demontētu, neradot riskus apkārtējai videi. Lūdzam izskatīt iespēju pēc eļļas atsūkņēšanas un vecā kabeļa demontāžas, nedemontēt veco cauruli posmā Daugavas upes un Mazās Daugavas upes šķērsojumā.

Atbilde: AS "Augstspriegumu tīkls" pieņēma lēmumu nedemontēt veco cauruli posmā Daugavas upes un Mazās Daugavas upes šķērsojumā "110kV kabeļu līnijas LNr.210 "Torņakalns – Centrālā" caurlaides spēju palielināšana" projekta ietvaros. Atbilstoši precizēts Cenu saraksts tiks nosūtīts kvalificētajiem kandidātiem kopā ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu.

Paziņojam, ka sarunu procedūras Nr. AST2018/116 "110 kV kabeļu līnijas LNr. 210 "Torņakalns - Centrālā" caurlaides spēju palielināšana" kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2019. gada 26. februārim plkst. 14.00.

Kandidātu pieteikumi tiks atvērti 2019. gada 26. februārī plkst. 14.05 (pēc Latvijas laika) AS "Augstsprieguma tīkls", Dārzciema ielā 86, Rīgā, Latvijā, 107. telpā, ieinteresēto personu klātbūtnē.

Lūdzam apstiprināt šīs vēstules saņemšanu.

Pielikumā:

1. 110 kV kabeļu tehniskā specifikācija (*MS Word* datne) – 7 lpp.

Valdes loceklis

Mārcis Kauliņš

Velbergs 67725234